



# 防爆电气设备 防爆合格证

编号: CNEx16.1541

制造单位	佛山市创兴通风设备有限公司 地址: 佛山市高明区荷城街道康定路159号201
样品名称	低噪音轴流风机
型号规格	BT35-8-6 380V/220V 1.5KW
防爆标志	Ex d IIC T5 Gb
产品标准	GB/26410-2011 符合 BTF-60 防爆标准: <b>BT35-6.3-4</b>
总装图号	BT35-8-6-00 符合 BTF-80 防爆标准: <b>BT35-8-6</b>

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验, 确认符合下列标准:  
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》  
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分: 由本质安全型“d”保护的的设备》

记 事	1. 本证可代表产品: BT35-2.5-2, BT35-3-2, BT35-4-4, BT35-4-2, BT35-4.5-4, BT35-5-4, <b>BT35-6.3-4</b> , BT35-6.3-6, BT35-7.1-4, BT35-7.1-6, BT35-8-4, <b>BT35-8-6</b> 380V/220V 1.5KW
本证有效期	2016年5月31日至 2021年5月30日
颁发日期	2016年5月31日

中心主任



## 国家防爆电气产品质量监督检验中心

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号 邮政编码: 473008

电话: 0377-83258364 传真: 0377-83208175 [Http://www.china-ex.com](http://www.china-ex.com)

